

Krasnystaw, dnia 31.01.2013 r.

DECYZJA

w sprawie umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1a, 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Piekarskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw

uzgadniam lokalizację przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr 2186/1, 2186/3 – dr. pow. nr 3162L (ul. Sobieskiego); nr 2023/23, 2023/24 – dr. pow. nr 3155L (ul. Tokarzewskiego); nr 2009/1, 2009/2, 1988 – dr. pow. nr 3156L (ul. Graniczna); nr 2196 – dr. pow. nr 3154L (ul. Bojarczuka) w obrębie ewidencyjnym M. Krasnystaw oraz wyrażam zgodę na wejście w pas drogowy na powyższe działki w celu wykonania przebudowy sieci z zachowaniem następujących warunków:

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz warunkami technicznymi, które należy uzyskać u właściciela urządzenia,
2. Sieć wodociągową należy wykonać na głębokości min. 1,80 m od najniższej rzędnej terenu. Przejścia poprzeczne należy wykonać w rurach ochronnych na całej szerokości pasa drogowego. Lokalizacja sieci według uzgodnionych planów sytuacyjnych,
3. Roboty instalacyjne wykonać bez naruszania nawierzchni drogowych przewiertem lub przeciskiem. Komory przeciskowe lokalizować w odległości min. 2,00 m od krawędzi jezdni,
4. Zagęścić grunt w wykopach wykonywanych w pasie drogowym do wartości wskaźnika min. 0,95; w przypadku niemożliwości uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, dokonać wymiany gruntu, wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu przedstawić zarządcy drogi, w terminie 14 dni od daty zakończenia robót,
5. Teren przywrócić do stanu pierwotnego w okresie trwania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
6. Jeżeli budowa, remont lub przebudowa drogi powiatowej będzie wymagała przełożenia umieszczonych na warunkach tej decyzji urządzeń, koszt tego przełożenia poniesie ich właściciel.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych i nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy prawa budowlanego.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń (przyłączy) w pasie drogowym a także ponoszenia opłat rocznych z tytułu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, Plac Niepodległości 1 za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – załącznik część III ust. 44, kol. 4 – pkt 9.

z up. ZARZĄDĄ POWIATU

Piotr BANACH

.....
Zarządu Powiatu (podpis)

Otrzymują:

- ① Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Piekarskiego 3
22 – 300 Krasnystaw
- 2. a/a