



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3

Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;

NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, 27.12.2018r.

WYJAŚNIENIA z dnia 27.12.2018r.

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: **ZS/PN/05/2018**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn.: „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie do zasady TPA”

W dniu 27.12.2018r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących realizacji ww. zadania.

Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Proszę o wyjaśnienie i interpretację następujących zapisów w dokumentach ogłoszenia ZS/PN/05/2018:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Uwaga po p.1.6.h

„Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową, spełniającą wszelkie wymogi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.....”

w kontekście zapisu p.1.4.

„Opracowanie projektu technicznego modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej ...”

Wynika z tego konieczność opracowania projektu wykonawczego zawierającego wszystkie niezbędne czynności i urządzenia w celu spełnienia wymagań Operatora Systemu Dystrybucyjnego dot. uruchomienia pomiaru energii elektrycznej w świetle wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wskazań zawartych w piśmie PGE nr 11838/KK,DZ/DH.DU/2018 z dnia 26.11.2018r.

Z uwagi na fakt modernizacji istniejących urządzeń w naszej ocenie nie jest wymagany projekt budowlany z uzgodnieniami urzędowymi, pozwoleniami i zgłoszeniami w świetle postanowień przepisów Prawa Budowlanego, jak również szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu poprzez dokumentację projektową należy rozumieć uzgodniony z PGE Dystrybucja Oddział Zamość projekt wykonawczy pozwalający na realizację przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że usuwa wymagania zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ: Uwaga po pkt. 1.6 lit. h)- zdanie pierwsze) dotyczące konieczności sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, spełniającej wszelkie wymogi wynikające z ustawy Pzp.



Pytanie 2:

„2. Załącznik nr 1 do SIWZ – p.1.6.f

„W okresie wykonywania prac montażowych i rozruchowych obowiązki wydawania poleceń i dopuszczenia pracowników do wykonywania pracy spoczywają na Wykonawcy rozruchu”

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – Dz.U. z dnia 23 kwietnia 2013r poz. 492 §.28. – prace przy modernizacji urządzeń rozdzielnic średniego napięcia w stacji OCZYSZCZANIA wymagają wydania poleceń pisemnych wystawionych przez **prowadzącego eksploatację**.

Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. (§.6.)

Wykonawca robót poda skład imienny pracowników wraz ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi (gr. SEP bez ograniczenia napięcia) lecz upoważnienie do realizacji robót wydaje prowadzący eksploatację. Wynika z tego, że PGK Krasnystaw jest prowadzącym eksploatację i przygotowanie miejsca pracy należy do jego obowiązków.

Pomimo wskazania w w/w załączniku do SIWZ (p.1.6.e.) konieczności uzgodnień terminów planowanych wyłączeń – nie zwalnia to z obowiązków dokonania przygotowania miejsca pracy dla Wykonawcy - Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać czynności łączeniowych oraz przygotowywać samodzielnie miejsce pracy.

(Chyba, że instrukcja eksploatacji i obsługi stacji/rozdzielni SN OCZYSZCZALNIA taką możliwość przewiduje)

Poza tym istnieje (a przynajmniej powinien istnieć) dokument łączący obowiązki OSD i prowadzącego eksploatację (instrukcja współpracy) który winien wskazywać kompetencje osób w zakresie czynności łączeniowych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że akceptuje proponowaną zmianę wobec powyższego Zamawiający zmienia treść zapisów zawartych w:

1. SIWZ pkt. 3.5 Pozostałe wymagania lit. g)

oraz w:

2. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) pk. 1.6 Wymagania dodatkowe lit. f)

na następujące:

„W okresie wykonywania prac montażowych i rozruchowych obowiązki wydawania poleceń i dopuszczenia pracowników do wykonywania pracy spoczywają na Wykonawcy rozruchu, z wyłączeniem przypadków wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, kiedy to obowiązek wydawania pisemnych poleceń spoczywa na prowadzącym eksploatację (Zamawiającym). ”

Uwaga:

Zamawiający zaznacza, że udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany:

- **stanowią integralną całość SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**
- **nie mają wpływu na termin składania ofert.**

PREZES ZARZĄDU Strona 2 z 2

mgr inż. Andrzej Kmicic