



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, 07 lutego 2017r.

WYJAŚNIENIA z dnia 07.02.2017r.

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: **ZPEU/PN/1/2017**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „**Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)**” realizowane w ramach Projektu „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie**”

W dniu 03 lutego 2017r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) od jednego z Wykonawców.

Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień na ww. zapytanie:

„Firma stosownie do zapisów SIWZ Rozdział 1.12, zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień – Zadanie III, dotyczących:

1. istniejących różnic w długościach rurociągów:

- a) w pozycji 3.1.3.1 przedmiaru robót nr 3 ujęte są przewiertu sterowane rurą PE RC 200 – ilość 2 302,50 m, natomiast wg dokumentacji technicznej w/w przewiertów jest 2524,00 m – **różnica 221,50 m,**
- b) zgodne z dokumentacją techniczną długość wszystkich rur PVC DN 160 wynosi 1544,00 m natomiast wg przedmiarów jest:
 - długość sieci, poz. 3.1.5.2 przedmiaru robót nr 3 – 928,00 m
 - długość odgałęzień, poz. 3.1.4.1 przedmiaru robót nr 2 – 364,00 m**łącznie: 1292,00 m; różnica 252,00 m**

Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o określenie prawidłowych ilości rurociągów i odpowiednie korekty przedmiarów robót.

2. wyłączenia z wykonywania części robót:

- a) prosimy o potwierdzenie, że zakres robót określony w przedmiarze robót nr 3 – branża sanitarna – sieć kan. sanit. Dział 3.5 Pompownia sieciowa Ps4 wraz z rurociągiem tłocznym (poz. 3.5.2.1 ÷ poz. 3.5.4.11) nie będzie realizowany i nie należy go wyceniać.”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności




Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że załączone do dokumentów przetargowych przedmiary robót mają charakter wyłącznie informacyjny. Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia ani nie służą do określenia ceny ofertowej. Podstawą do wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, że zakres robót określony w przedmiarze robót nr 3 – branża sanitarna – sieć kanalizacji sanitarnej Dział 3.5 Pompownia sieciowa Ps4 wraz z rurociągiem tłocznym nie będzie realizowany i nie należy go wyceniać.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sugalski