

Krasnystaw, dnia 11.07.2017r.

WYJAŚNIENIA z dnia 11.07.2017r.

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)” – znak sprawy ZPEU/PN/3/2017*

W dniu 10.07.2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) od jednego z Wykonawców.

Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień na w/w zapytanie:

Treść pisma Wykonawcy:

„ Firma, stosownie do zapisów SIWZ punkt 12, zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. n/w spraw:

1. Czy w przypadku powołania się i korzystania z zasobów w zakresie „*zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia*”, osoby fizycznej udostępniającej zasoby (nie prowadzącej działalności gospodarczej), czy ta osoba wypełnia „*Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy*” zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ?
2. Prosimy o potwierdzenie, że w/w osoba fizyczna nie wypełnia formularza JEDZ (*podstawa: Instrukcja wypełniania JEDZ Część II „Informacje dotyczące wykonawcy” C. „Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów”*).
3. Czy w cenie przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW należy również uwzględnić podwozie do jego transportu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zamawiający informuje, że Wykonawca który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ (dotyczy to m.in. sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia).

W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę na podstawie różnych stosunków prawnych osoby fizycznej - niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z Wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego, np. pełniła funkcję kierownika budowy – Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania ww. osoby do pełnienia funkcji na danym stanowisku poprzez bezpośrednie jej uczestnictwo przy realizacji przedmiotowego zamówienia przez cały okres trwania inwestycji.

Pytanie 2.

Zamawiający informuje, że w przypadku dysponowania bezpośredniego przez Wykonawcę osobą fizyczną skierowaną do realizacji zamówienia, nie prowadząca działalności gospodarczej - osoba ta nie wypełnia odrębnego JEDZ.

Zgodnie z Instrukcją Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ - obowiązek złożenia odrębnego formularza JEDZ nie dotyczy zasobów osobowych, którymi Wykonawca dysponuje w sposób bezpośredni, tj. przypadków zaangażowania przez Wykonawcę na podstawie różnych stosunków prawnych osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z Wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego, np. pełniła funkcję kierownika budowy (dysponowanie bezpośrednie osobą zdolną do wykonania zamówienia, a nie powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego).

Uwzględniając powyższe, informacje dotyczące ww. osoby Wykonawca zamieszcza we własnym JEDZ.

Pytanie 3.

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW należy uwzględnić podwozie do jego transportu (agregat zabudowany na przyczepce samochodowej wyposażonej w zaczep kulowy).

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Kmicic