

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3  
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30  
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, dnia 28.02.2017r.

### WYJAŚNIENIA z dnia 28.02.2017r.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – Zadanie III – znak ZPEU/PN/1/2017**

W dniu 28.02.2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących monitoringu i agregatu prądotwórczego.

Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień na w/w zapytanie:

#### **Treść pisma Wykonawcy:**

„ Firma ....., zwraca się z prośbą o udzielenie informacji:

1. Jaki system monitoringu posiada Zamawiający, do którego mają być włączone przepompownie?
2. Kto był jego dostawcą i wykonawcą?
3. Czy w cenie przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 20kW należy również uwzględnić podwozie do jego transportu?
4. Jakie parametry techniczne powinien spełniać w/w agregat ?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pytanie 1.

Zamawiający informuje, że posiadany przez Zamawiającego system monitoringu, do którego mają być włączone przepompownie został opisany w STWIORB - wymagania ogólne pkt. 1.2 ppkt. o) .

Pytanie 2.

Zamawiający informuje, że dostawcą i wykonawcą w/w monitoringu była firma EKO SYSTEMY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pruszkowska 29B/146 ; 02-119 Warszawa.

Pytanie 3.

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW należy uwzględnić podwozie do jego transportu (agregat zabudowany na przyczepce samochodowej wyposażonej w zaczep kulowy).

Pytanie 4.

Zamawiający wyjaśnia, że w/w agregat prądotwórczy powinien spełniać następujące parametry techniczne: Przewoźny agregat prądotwórczy (z silnikiem diesla) o mocy znamionowej min. 20kW i napięciu znamionowym 3x400/230V; 50 Hz ze stabilizacją napięcia AVR.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Krzysztof Sugański*