



PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, dnia 03.04.2018r.

Znak sprawy: 12/ZO/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.”

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30,
NIP 564-00-04-334, REGON 110084530,
www.pgkkrasnystaw.pl; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie i przepisami Kodeksu cywilnego. Podstawę wyłączenia ustawowego stanowi art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik udzielania zamówień:
Kod CPV - 24542000-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup, wraz z dostawą i rozładunkiem loco Oczyszczalnia Ścieków w Krasnymstawie flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej Bellmer.

Podstawowe informacje o zamówieniu:

1. Zapotrzebowania flokulantu w trakcie trwania umowy wynosi około 10 000kg. Zamawiający informuje, że podane ilości zapotrzebowania na flokulant są ilościami szacunkowymi.
2. Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków, ul. Zawieprze, 22-300 Krasnystaw
3. Gwarancja ważności min. 12 m-cy od momentu dostarczenia flokulantu loco oczyszczalnia ścieków w Krasnymstawie. Temperatura przechowywania produktu 5 – 30°C.
4. Flokulant powinien być skuteczny w zakresie pH 6-9.
5. Czas trwałości roztworu minimum 1 dzień.
6. Wykonawca powinien dostarczyć wymagane przepisami certyfikaty świadczące o jakości dostarczonego środka i karty charakterystyki w przypadku ich aktualizacji.



7. Jeżeli w trakcie eksploatacji zostaną stwierdzone wady Zamawiający zażąda dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia pisemnego o wadliwej partii towaru.
8. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w zapytaniu ofertowym jest przeprowadzenie prób technicznych oferowanego flokulantu na warunkach opisanych poniżej:
 - Wykonawca proponuje termin realizacji testów z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając pismo (załącznik nr 4) faxem 82 576 68 30 lub e-mailem na adres pgk.krasnystaw@pro.onet.pl
Zamawiający potwierdza termin niezwłocznie lub proponuje inny termin.
 - Przed złożeniem oferty Zamawiający udostępni w terminie od **09.04.2018r.** do **13.04.2018r.** w godzinach 7:00 – 15:00 instalację celem przeprowadzenia testów technologicznych umożliwiających dobór właściwego flokulantu.
 - Polimery do prób powinny być dostarczone w oryginalnym zamkniętym opakowaniu handlowym. Etykieta powinna zawierać nazwę produktu, producenta, numer serii i datę przydatności oraz kartę charakterystyki substancji w języku polskim.
 - Koszty związane z wykonaniem prób ponosi Wykonawca.
 - Wykonawca ustawia urządzenie i ustala dawkę polimeru w ciągu jednej godziny po czym zgłasza Zamawiającemu gotowość do wykonania prób.
 - Każde badanie musi zawierać trzy próby osadu odwodnione pierwsza po 1 godzinie od ustalenia warunków pracy urządzenia a następne w odstępach półgodzinnych.
 - Po próbach w skali technicznej Zamawiający i Wykonawca ustalą:
 - zużycie flokulantu w kg na 1 tonę suchej masy osadu,
 - suchą masę osadu po zagęszczeniu,
 - suchą masę osadu przed zagęszczeniem.
 - Od momentu pobrania pierwszej próby wszelkie zmiany regulacji nastaw urządzeń oraz dawki flokulantu są zabronione.
 - Z przeprowadzonych prób sporządza się protokół (załącznik nr 5).
 - Wykonawca odbierze protokół i podpisze zgodność osiągniętych wyników.
 - Odmowa podpisania protokołu jest równoznaczna z rezygnacją w uczestnictwie w postępowaniu przetargowym.
 - Oferty wykonawców, którzy nie wykonali prób zostaną odrzucone.
9. Każdorazowa partia dostarczanego produktu winna spełniać parametry określone w ofercie i być zgodna z próbką zastosowaną do prób technicznych w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

Wymagania technologiczne:

1. Wykonawca dokonuje doboru flokulantu biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania technologiczne na oczyszczalni ścieków i rzeczywistą charakterystykę osadu.
2. Flokulant do odwadniania osadów na prasie taśmowej BELLMER WINKELPRESS o wydajności 10m³/h.
3. Flokulant w postaci emulsji w fabrycznie zamkniętych pojemnikach o pojemności około 120kg – 200kg nie wymagający mieszania przez zastosowaniem.
4. Zużycie flokulantu dla osadów odwadnianych na prasie taśmowej nie większe niż 5 kg na 1 tonę suchej masy osadu (dalej s.m.o.) przy zapewnieniu co najmniej 18% s.m.o. po odwodnieniu potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole prób.



5. Zastosowany flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od części mechanicznych urządzenia. W przeciwnym przypadku Zamawiający przerwie test a preparat zostanie wyłączony z dalszego badania i jednocześnie z postępowania przetargowego.
6. Odciek z odwadniania na prasie taśmowej BELLMER WINKELPRESS powinien być klarowny i bez widocznej zawiesiny.

IV. Termin realizacji zamówienia

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego zgłaszanych faxem lub e-mailem na adres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełnione powyższe warunki na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Protokół z przeprowadzonych prób technicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Certyfikaty świadczące o jakości dostarczonego środka i karty charakterystyki oferowanego flokulantu w języku polskim wymagane odpowiednimi przepisami.

VII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia /dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru.



- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: **„Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.”**

X. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (sekretariat), do dnia **19.04.2018r.** do godziny **11:00**.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19.04.2018r.** o godz. **11.15** w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3, „sala konferencyjna”.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

PGK Sp. z o.o.,
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3,
tel. 82 576 29-81
fax: 82 576 68 30
e-mail: pgk.krasnystaw@onet.pl

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pan Radosław Rysak - tel. 82 576 25 37

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

XIII. Kryteria oceny ofert:

- Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy podana w ofercie.
- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.



XIV. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:
 - nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XVI. Tryb ogłaszania wyników postępowania

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podaje uzasadnienie jej wyboru.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 3 – Wzór umowy.

XVII. Postanowienia końcowe


1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w PGK Sp. z o.o. oraz kodeksu cywilnego.

XVIII. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Zgłoszenie
5. Załącznik nr 5 – Protokół z przeprowadzonych prób technicznych

Krasnystaw, data 03.04.2018r.

Zatwierdzam
PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Kmicic

.....
Podpis i pieczęć Zamawiającego